

市政府办公室关于对科创嘉园小区重大火灾隐患整改完毕予以摘牌的通知

启东经济开发区管委会，市住房城乡建设局、公安局、应急局、消防救援大队：

2022年7月22日，市消防救援大队监督员在检查中发现位于启东经济开发区科苑路1488号的科创嘉园小区存在以下火灾隐患：

1. 消防泵、喷淋泵处于手动状态；湿式报警阀多个信号蝶阀处于关闭状态，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定；

2. 一台消防泵故障未能启动；地下车库感烟探测器、手动报警按钮、机械排烟均为无信号，处于瘫痪状态；地下车库防火卷帘现场测试6个未能动作，损坏率达到50%；地下车库疏散指示标志不亮，数量较多，至少3个区整体不亮（每个区14个），损坏率达到30%；消防控制室主机故障点较多；消防控制室主机缺少打印纸；液位报警控制器未显示及液位偏低，违反了《中华人民共

和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定；

3. 高层建筑未设置消防登高场地，违反了《建筑设计防火规范（GB50016-2014（2018年版））》第7.2.1条的规定。

2022年8月2日，经研究，决定将科创嘉园小区列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2023年1月13日，市消防救援大队对科创嘉园小区进行了复查验收。经复查，该小区存在的火灾隐患已整改到位，重大火灾隐患已消除，达到销案标准，特批准予以摘牌。

启东市人民政府办公室

2023年1月31日

（此件公开发布）